



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. Ε. Κ.Α.Α



Θεσσαλονίκη: 24/09/2015
Αρ. Πρωτ.: 3018

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ

Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.127)
☎ Τηλ: 2313022631-632-634
☎ Fax: 2313000703
Site : www.kkp-km.gr

ΑΔΑ:ΩΛΤ9ΟΞΧΣ-ΧΟΥ
ΑΔΑΜ:REQ003081943

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο53η/2015

(CPV:50531100-7)

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ , ΕΤΟΥΣ 2015-16» .

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας -ΠΚΜ έχοντας υπόψη :

- 1) την υπ' αριθμ.32^η/23-09-2015(θέμα 8^ο) απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού και τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
- 2) το ΠΔ 511/1877 και το ΠΔ97/87 σχετικά με την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών καυστήρων υγρών καυσίμων
- 3) την Υπουργική απόφαση οικ.189533/7-11-2011σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.

προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, τη συντήρηση των καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου σε εξωτερικό/ους συνεργάτη/τες αδειούχο/ους συντηρητή/τες ,με ετήσια σύμβαση και προϋπολογισμό συνολικού ποσού 2.150,00€ πλέον ΦΠΑ, που επιβαρύνει τον ΚΑΕ 0887 του ΚΚΠ-ΠΚΜ

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους συντηρητές και τις εταιρίες συντήρησης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ,με ηλεκτρονική προσφορά μέχρι και την Πέμπτη 1-10-2015, ώρα 23:00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com του ΚΚΠ-ΠΚΜ.

Η προσφορά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά με αρχεία PDF στην διεύθυνση :
kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com μέχρι την Πέμπτη 1-10-2015 & ώρα 23.00μμ

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του Κέντρου στις 2-10-2015 και ώρα 10:00μμ.

A) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων και λεβήτων υγρών καυσίμων . Ένα φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε άδεια λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων, για την ανάληψη της αρμοδιότητας εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων .

Επίσης πρέπει να διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό και τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα μετρήσεων.

Το ασχολούμενο προσωπικό, τόσο με τη συντήρηση όσο και τυχόν επισκευές των Λεβήτων- Καυστήρων, πρέπει να αποτελείται από ειδικούς και πεπειραμένους τεχνικούς και ειδικευμένους βοηθούς, που να κατέχουν την προβλεπόμενη κατά κατηγορία άδεια.

Η προσφορά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά με αρχεία PDF στην διεύθυνση :

kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com

μέχρι την Πέμπτη 1.10.2015 & ώρα 23.00μμ με τα παρακάτω δικαιολογητικά

- α) την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος συντηρητή καυστήρων υγρών καυσίμων
- β) βεβαίωση εγγραφής στο σύνδεσμο αδειούχων συντηρητών υγρών καυσίμων.
- γ) Υπ. Δήλωση αποδοχής των όρων πρόσκλησης , των τεχνικών προδιαγραφών & ότι έχει λάβει γνώση της έκτασης των εγκαταστάσεων και των τοπικών συνθηκών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.(Παράρτημα Γ')
- δ) Την οικονομική προσφορά(Παράρτημα Β') την προσφερόμενη τιμή + ΦΠΑ .

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει την βλάβη που θα προκύψει ή κάποιο έκτακτο γεγονός εντός δύο(2) ωρών από την κλήση της τεχνικής υπηρεσίας του κάθε Παραρτήματος.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στα Παραρτήματα και στις εξωτερικές δομές του ΚΚΠ-ΠΚΜ σύμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α' που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

B) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων και λεβήτων υγρών καυσίμων ανέρχεται στο ποσό των **2.150,00 € χωρίς Φ.Π.Α.**

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων, αν επιλεγούν περισσότεροι ανάδοχοι συντηρητές , ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες.

Θα επιλεγεί ο ανάδοχος με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά ομάδα συμμετοχής του , πλέον του ΦΠΑ από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι ενιαία για τα παραρτήματα Θεσσαλονίκης & Κιλκίς (Οικονομική προσφορά Β' Ομάδα), ενώ δύναται να είναι και ανεξάρτητη για το παράρτημα Σερρών (Οικονομική προσφορά Α' Ομάδα) , σύμφωνα με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου της προσφοράς

Το κόστος της προμήθειας βαρύνει τον ΚΑΕ 0887 του προϋπολογισμού του ΚΚΠ-ΠΚΜ.

Η πληρωμή θα γίνει σε δύο (2) ισόποσες δόσεις ,η πρώτη με την έναρξη της χειμερινής περιόδου και εκτέλεση της συντήρησης και η δεύτερη με τη λήξη της χειμερινής περιόδου, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών-φορολογική ενημερότητα) μετά την παραλαβή των εργασιών , από την επιτροπή του ΚΚΠ-ΠΚΜ, και την έκδοση χρηματικού εντάλματος ,αφού γίνει η παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων.

Η παραλαβή εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει από την ορισθείσα επιτροπή εκτέλεσης των εργασιών των Παραρτημάτων και η επίβλεψη όλων των εργασιών θα γίνει από τον τεχνικό του κάθε κέντρου και τη βοήθεια του Τζάνη Νικόλαου Μηχ. Μηχανικού του Κέντρου.

Ο ανάδοχος με την έκδοση του τιμολογίου θα χορηγεί την προβλεπόμενη βεβαίωση και πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών καυσίμων καθώς και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ποιότητας εκπομπής καυσαερίων .

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα- τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από τον κ. Τζάνη Νικόλαο τηλ. 2313320029 -6974839126 .

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου, στη δι@ύγεια , στο ΕΣΗΔΗΣ και σε εταιρίες αποδελτίωσης .

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
για τις «Εργασίες συντήρησης
καυστήρων-λεβητών πετρελαίου»

αρ. πρωτ. 2942 /21-9-2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.150,00€ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23%)

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον ανάδοχο για τις εργασίες που απαιτούνται για την ετήσια συντήρηση των καυστήρων και λεβητών με καύσιμο πετρέλαιο των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι ο έλεγχος και η συντήρηση των καυστήρων και λεβητών πετρελαίου για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών για ένα (1) έτος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο των κτιρίων ευθύνης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και ελέγχου όλων των εξαρτημάτων και οργάνων καθώς και όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκκίνηση λειτουργίας αυτών. Οι εργασίες συντήρησης γίνονται πριν την έναρξη (άμεσα μέσα στον Οκτώβριο)) χειμερινής περιόδου και όποτε παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την περίοδο λειτουργίας για την αποκατάσταση της βλάβης και χρέωση μόνο των υλικών. Θα γίνει επίσης ένας επανέλεγχος της εγκατάστασης μετά από δέκα ημέρες από το πρώτο άναμμα για τη χειμερινή

περίοδο για να διαπιστωθεί η σωστή ρύθμιση της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση της εγκατάστασης η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι κλειστή.

Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

A) ΛΕΒΗΤΑΣ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

- Αποσύνδεση και απομάκρυνση του καυστήρα
- Άνοιγμα των θυρίδων πρόσβασης και καθαρισμός του λέβητα και των διαδρομών καυσαερίων
- Καθαρισμός και έλεγχος καπνοδόχου (ελκυσμός καπνοδόχου)
- Μετά τον καθαρισμό έλεγχος στεγανότητας των παρεμβασμάτων των θυρίδων και εάν απαιτείται αντικατάσταση αυτών
- Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
- Επανασύνδεση του καυστήρα και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης
- Έλεγχος καύσης για να διαπιστωθεί η απόδοση του καυστήρα δηλαδή:

α) Μέτρηση περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα των καυσαερίων

β) Μέτρηση τιμής του δείκτη αιθάλης της κλίμακας BACHARACH

γ) Μέτρηση απωλειών θερμότητας στα καυσαέρια

B) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

- Καθαρισμός και αντικατάσταση Μπέκ
- Καθαρισμός κεφαλής καύσης
- Καθαρισμός και ρύθμιση σπινθηριστών
- Κεντράρισμα καυστήρα κατά την συναρμολόγηση
- Καθαρισμός φίλτρου ή αντικατάσταση αυτού
- Έλεγχος αντλίας καυστήρα (μέτρηση τροφοδότησης και αναρρόφησης υγρού καυσίμου καυστήρα)

Γ) ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

- Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας
- Έλεγχος κυκλοφορητή (αφού εξασφαλιστεί ότι δεν λειτουργεί στο κενό και ότι έχει γίνει εξαερισμός)

- Έλεγχος δοχείου διαστολής
- Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
- Έλεγχος θερμοστατών, πιεζοστατών κ.λ.π
- Έλεγχος οργάνων (μανόμετρα, Θερμόμετρα)

Δ) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ

- Μηχανικός καθαρισμός ατμολέβητα
- Καθαρισμός της διαδρομής καυσαερίων (άνοιγμα θυρίδων επίσκεψης)
- Έλεγχος πλωτήρων, εξαεριστικών και λοιπών παρελκομένων ατμολέβητα
- Αντικατάσταση στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων στην περίπτωση που παρατηρηθεί φθορά κατά το άνοιγμα των θυρίδων
- Έλεγχος δικτύου ατμού και παρελκομένων (ατμοπαγίδων, βανών κ.λ.π)

Η συντήρηση θα γίνει από ειδικευμένο προσωπικό με ειδική αδειοδότηση για την συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων σύμφωνα με τον Π.Δ 511/77 όπως τροποποιήθηκε από τον Π.Δ 97/87. Το προσωπικό αυτό θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα μετρήσεως. Ο καθαρισμός θα γίνει με κατάλληλους διαλύτες και όχι με την χρήση μεταλλικών εργαλείων.

Στη συντήρηση καυστήρων πετρελαίου περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις καύσης καυσίμων σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας.

Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του συστήματος αερισμού και εξαερισμού του χώρου και ο έλεγχος ποιότητας των καυσαερίων, με σκοπό τον περιορισμό εντός των επιτρεπτών ορίων των εκπεμπόμενων ρύπων.

Οι διαδικασίες, η συχνότητα και οι ειδικές συνθήκες (πχ λέβητες >400KW) της συντήρησης καθορίζονται από την υπουργική απόφαση (189533-07/11/2011) του ΥΠΕΚΑ την οποία και θα ακολουθήσει ο ανάδοχος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ειδικού μηχανογραφημένου εντύπου πιστοποιητικού για την σωστή λειτουργία των λεβητοστασιών που έχουν ελεγχθεί.

Ο ανάδοχος θα εκτελεί την κύρια συντήρηση με καταγραφή της συντήρησης σε ειδικό έντυπο με συμπλήρωση του επί τόπου (όχι εκ των υστέρων) και παράδοσή

του στην Τεχνική υπηρεσία κάθε παραρτήματος με πρωτότυπες υπογραφές συντηρητή και σφραγίδα της εταιρείας. Στο παραπάνω έντυπο θα αναφέρονται και τυχόν μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά προβλήματα του μηχανήματος που παρουσιάζονται κατά την επίσκεψη συντήρησης. Ο Ανάδοχος θα αποδέχεται την επίβλεψη κατά τη διάρκεια της συντήρησης και κατά τη λήξη της από τους τεχνικούς θερμαστές του κάθε παραρτήματος, οι οποίοι θα παρευρίσκονται κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και της έκτασης της εγκατάστασης με επιτόπια επίσκεψη.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά.

Συγκεντρωτική κατάσταση καυστήρων-λεβητών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΚΠ-ΠΚΜ

Α/Α	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΧΩΡΟΙ	ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ	ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΤΟΣ
1	Παρ.ΑΑΑμεΑ-ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	ΛΕΒΗΤΑΣ 130.000 Kcal/h	1	1992	120€
2	Παρ. ΑΑμεΑ-ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ	ΛΕΒΗΤΑΣ 350.000 Kcal/h(407KW)	2+(12 Μετρήσεις καυσαερίων)	1994	240€
3	Παρ. ΑΑμεΑ-ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΑ	ΛΕΒΗΤΕΣ 29.200 Kcal/h	1	1999	60€
4	Παρ. ΑΑμεΑ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ 227 KW	2(+10 ελέγχους)	>10ετίας	200€
5	Παρ. ΑΑμεΑ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ	ΛΕΒΗΤΑΣ 400.000 Kcal/h(465KW)	1+(12 Μετρήσεις καυσαερίων)	1988	300€
6	Άγιος Παντελεήμων-Παρ. Κιλκίς	ΛΕΒΗΤΑΣ 250.000 Kcal/h	1	2008	180€
7	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ	ΛΕΒΗΤΑΣ 30.000 Kcal/h	1	>10ετίας	60€
8	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ-ΠΕΥΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ	ΛΕΒΗΤΑΣ 400.000 Kcal/h(465KW)	1+(12 Μετρήσεις καυσαερίων)	>20ετίας	300€

A/A	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΧΩΡΟΙ	ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ	ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΤΟΣ
9	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ-ΠΕΥΚΑ Κ.Η.Α	ΛΕΒΗΤΑΣ 220.000 Kcal/h	1	2010	150€
10	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ-ΠΕΥΚΑ ΦΥΛΑΚΙΟ	ΛΕΒΗΤΑΣ 30.000 Kcal/h	1	>15ετίας	60€
11	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ-ΠΕΥΚΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ	ΛΕΒΗΤΑΣ 300.000 Kcal/h	2	<10ετίας	220€
12	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ-ΠΕΥΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΛΥΡΟΥ	ΛΕΒΗΤΑΣ 43.000 Kcal/h	1	>10ετίας	65€
13	Άγιος Παντελεήμων-Τομέας Ανοικτής Φροντίδας-Τραπεζαρία	ΛΕΒΗΤΑΣ 50.000Kcal/h	1	>15ετίας	65€
14	Άγιος Παντελεήμων-Τομέας Ανοικτής Φροντίδας-Τολ	ΛΕΒΗΤΑΣ 40.000Kcal/h	1	>10ετίας	60€
15	Άγιος Παντελεήμων-Τομέας Ανοικτής Φροντίδας-Τολ	ΛΕΒΗΤΑΣ 60.000Kcal/h	1	>10ετίας	70€

Οι ομάδες συμμετοχής στο διαγωνισμό διαμορφώνονται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α από 1 έως και 5 του πίνακα (Περιοχή Σέρρες-Σιδηρόκαστρο)-
Προϋπολογισμός Α: 920€.

ΟΜΑΔΑ Β από 6 έως και 15 του πίνακα (Περιοχή Θεσσαλονίκης-Κιλκίς)-
Προϋπολογισμός Β: 1230€.

Ο Συντάξας

Νικόλαος Τζάνης

Διπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α')

Α/Α	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΧΩΡΟΙ	ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ
1	Παρ. ΑΑμεΑ-ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	ΛΕΒΗΤΑΣ 130.000 Kcal/h	1		
2	Παρ. ΑΑμεΑ-ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ	ΛΕΒΗΤΑΣ 350.000 Kcal/h(407KW)	2+(12 Μετρήσεις καυσαερίων)		
3	Παρ. ΑΑμεΑ-ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΑ	ΛΕΒΗΤΕΣ 29.200 Kcal/h	1		
4	Παρ. ΑΑμεΑ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ 227 KW	2(+10 ελέγχους)		
5	Παρ. ΑΑμεΑ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ	ΛΕΒΗΤΑΣ 400.000 Kcal/h(465KW)	1+(12 Μετρήσεις καυσαερίων)		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ2015

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΚΙΑΚΙΣ
(ΟΜΑΔΑ Β')**

A/A	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΧΩΡΟΙ	ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ
6	Άγιος Παντελεήμων- Παρ. Κιλκίς	ΛΕΒΗΤΑΣ 250.000 Kcal/h	1		
7	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ- ΠΑΝΟΡΑΜΑ	ΛΕΒΗΤΑΣ 30.000 Kcal/h	1		
8	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ- ΠΕΥΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ	ΛΕΒΗΤΑΣ 400.000 Kcal/h(465KW)	1+(12 Μετρήσεις καυσαερίων)		
9	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ- ΠΕΥΚΑ Κ.Η.Α	ΛΕΒΗΤΑΣ 220.000 Kcal/h	1		
10	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ- ΠΕΥΚΑ ΦΥΛΑΚΙΟ	ΛΕΒΗΤΑΣ 30.000 Kcal/h	1		
11	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ- ΠΕΥΚΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ	ΛΕΒΗΤΑΣ 300.000 Kcal/h	2		
12	Παρ. ΑΑΠμεΑΘ- ΠΕΥΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΛΥΡΟΥ	ΛΕΒΗΤΑΣ 43.000 Kcal/h	1		
13	Άγιος Παντελεήμων- Τομέας Ανοικτής Φροντίδας- Τραπεζαρία	ΛΕΒΗΤΑΣ 50.000Kcal/h	1		
14	Άγιος Παντελεήμων- Τομέας Ανοικτής Φροντίδας-Τολ	ΛΕΒΗΤΑΣ 40.000Kcal/h	1		
15	Άγιος Παντελεήμων- Τομέας Ανοικτής Φροντίδας-Τολ	ΛΕΒΗΤΑΣ 60.000Kcal/h	1		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα του όρους της πρόσκλησης 53^η/2015, των τεχνικών προδιαγραφών & ότι έχει λάβει γνώση της έκτασης των εγκαταστάσεων και των τοπικών συνθηκών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

.....
.....
.....

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.