



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- ΝΠΔΔ -

Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θεσ/νίκη



ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσ/νίκη 7.4.2016

Αρ. πρωτ. 1691

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίες: Τζάνης Νικόλαος - Πολυζωίδης Σταύρος

Τηλ. 2313-320029 & 2313.022634-632-631 εσ. 115.

Fax. 2313000703

e-mail: stavros2polizoidis@yahoo.gr

Site : www.kkp-km.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 15^η/2016

Θέμα: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εξαερισμού των μαγειρείων στο Π.Χ.Π «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» CPV 45259900

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την **12^η/31.3.2016**, θέμα 4ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ= Ψ4ΜΞΟΞΧΣ-92Ζ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες προσφορές για «Εργασίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εξαερισμού των μαγειρείων στο Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού **5.500,00 € + ΦΠΑ**.

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται εργολάβοι ή εταιρείες οι οποίες κατά την τελευταία ζετία έχουν εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά & ποσοτικά) με το υπόψη έργο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την **22.4.2016** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** & ώρα **09.00** στα γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7, 2^{ος} όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού **21.4.2016** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** & ώρα **13.30**. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την συγκεκριμένη ημέρα & ώρα δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται.

A. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη και τα στοιχεία της πρόσκλησης (15^η/2016 «Εργασίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εξαερισμού των μαγειρείων στο Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων») οποίος θα περιέχει δύο (κλειστούς) υποφακέλους με τις ενδείξεις:

1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.α. Ο φάκελος «**Δικαιολογητικά συμμετοχής**» επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχει Υ.Δ. του Παραρτήματος στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι:

- ✓ Είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήμερος.
- ✓ Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- ✓ Κατά την τελευταία Ζετία έχει εκτελέσει παρόμοιες εργασίες με το υπόψη έργο. (Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο μειοδότη τιμολόγια ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα αποδεικνύονται οι εργασίες).
- ✓ Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας και ότι λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

2.α. Ο φάκελος «**Οικονομική προσφορά**» θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προφοράς του παραρτήματος της διακήρυξης.

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ

για τις «Εργασίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εξαερισμού των μαγειρείων του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.500 € (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23%)

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον Ανάδοχο για τις επί μέρους μηχανολογικές και λοιπές εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση του εξαερισμού των μαγειρείων του κτηρίου Β2 του ιδρύματος χρόνιων παθήσεων **‘Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ’**.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο χώρο των επαγγελματικών μαγειρείων, διαπιστώθηκαν οι παρακάτω βλάβες:

α) Οι ανεμιστήρες απαγωγής αέρα των χοανών των συσκευών των μαγειρείων, δε λειτουργούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απαχθούν καταλλήλως οι υδρατμοί των συσκευών και να παρατηρείται κατά συνέπεια η συγκέντρωση υγρασίας στην οροφή του χώρου.

β) Οι χοάνες απαγωγής αέρα των συσκευών έχουν μειωμένη διατομή από την ονομαστική τους, λόγω μη συχνής συντήρησης-καθαρισμού τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια την εμφάνιση λιπών και άλλων ουσιών από τη χρήση των συσκευών, στα τοιχώματά τους.

Είναι απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες:

- Προμήθεια και αντικατάσταση των δύο (2) μηχανημάτων εξαερισμού των μαγειρείων.
- Ηλεκτρολογικές συνδέσεις μηχανημάτων εξαερισμού και inverter.
- Αντικατάσταση ενός (1) ηλεκτρονόμου (ρελέ) στον ηλεκτρικό πίνακα των μαγειρείων
- Αντικατάσταση αγωγών εξόδου από τους ανεμιστήρες προς το εξωτερικό περιβάλλον και στεγανοποίηση τους
- Καθαρισμός και συντήρηση όλων των αεραγωγών.
- Μετακίνηση χοάνης αυτόματου φούρνου (self cooking machine)
- Ρύθμιση σε σωστή λειτουργία του συστήματος εξαερισμού.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας εργασιών και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

A/A	Είδος Εργασίας	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
1	Προμήθεια και αντικατάσταση μηχανήματος εξαερισμού (με μοτέρ με inverter ισχύος 4hp)	Τεμ.	1	2100	2.100
2	Ηλεκτρολογικές συνδέσεις	ΚΑ			300
3	Προμήθεια και αντικατάσταση μηχανήματος εξαερισμού (με μοτέρ ισχύος 2hp)	Τεμ.	1	1300	1.300
4	Αντικατάσταση αγωγών από τους ανεμιστήρες προς το εξωτερικό περιβάλλον, στεγανοποίηση τους, αποκατάσταση σκεπής	m	5	80	400
5	Αντικατάσταση ρελέ με θερμικό 3Χ25Α	Τεμ.	1	50	50
6	Μετακίνηση χοάνης αυτόματου φούρνου	ΚΑ			300
7	Χημικός καθαρισμός και συντήρηση αεραγωγών	m	40	25	1.000
8	Ρύθμιση και θέση σε λειτουργία ανεμιστήρων-συστήματος εξαερισμού	ΚΑ			50
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.500
				ΦΠΑ 23%	1.265
				ΣΥΝΟΛΟ	6.765

Ο Ανάδοχος θα τηρήσει τις ακόλουθες προδιαγραφές-εργασίες:

ΑΡΘΡΟ 1

1^ο μηχανήμα εξαερισμού:

Αποξήλωση υφιστάμενου, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανήματος εξαερισμού με inverter του αέρα των χοανών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης γαλβανιζέ
- Inverter κατάλληλο για κινητήρα 4 hp
- Τριφασικός Κινητήρας ισχύος 4 hp
- 1400 στροφές

ΑΡΘΡΟ 2

Ηλεκτρολογικές συνδέσεις μηχανημάτων εξαερισμού και inverter. Το inverter θα τοποθετηθεί πλησίον του κεντρικού πίνακα των μαγειριών (με νέα κατάλληλη ασφάλεια), θα συνδεθεί με τον ηλεκτρικό πίνακα και τον κινητήρα των 4hp. Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα είναι κατά ΕΛΟΤ HD 384. Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει υλικά και εργασίες απαραίτητες για τη πλήρη και ασφαλή ηλεκτρολογική σύνδεση των μηχανημάτων εξαερισμού και του inverter.

ΑΡΘΡΟ 3

2ο μηχανήμα εξαερισμού:

Αποξήλωση υφιστάμενου, προμήθεια και εγκατάσταση του δεύτερου μηχανήματος εξαερισμού του αέρα των χοανών

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης γαλβανιζέ
- Τριφασικός κινητήρας ισχύος 2 hp
- 900 στροφές

ΑΡΘΡΟ 4

Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων αγωγών εξόδου από τα μηχανήματα εξαερισμού προς το εξωτερικό περιβάλλον (5m). Στεγανοποίηση τους και κατάλληλη κλίση για την αποφυγή εισόδου όμβριων υδάτων.

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κεραμιδιών και αντικατάσταση φθαρμένων καδρονιών περιμετρικά των εν λόγω σημείων εξαερισμού της κεραμοσκεπής (5m²)

ΑΡΘΡΟ 5

Αντικατάσταση στον ηλεκτρικό πίνακα των μαγειριών ενός (1) ηλεκτρονόμου (ρελέ) με θερμικό των 3Χ25Α (για το μηχανήμα εξαερισμού των 2hp).

ΑΡΘΡΟ 6

Μετακίνηση χοάνης καπέλου (2,45Χ0,88m) αυτόματου φούρνου κατά 1,5m και εργασίες αποσύνδεσης και επανασύνδεσης στον κεντρικό αεραγωγό εξαερισμού

ΑΡΘΡΟ 7

Χημικός καθαρισμός-συντήρηση όλων των αεραγωγών και χοανών που απάγουν αέρα από το χώρο των μαγειρείων και όλων των φίλτρων (40m).

Ο καθαρισμός των χοανών (καπέλων) και αγωγών των μαγειρείων θα γίνει ως εξής: Για τη βέλτιστη λειτουργία και την επίτευξη αυξημένης απόδοσης των μηχανημάτων εξαερισμού προτείνεται μηχανικός και χημικός καθαρισμός τους. Ο Ανάδοχος θα επιλέξει την ποσότητα και το είδος των χημικών ανάλογα με:

- Διαστάσεις δικτύου εξαερισμού-αγωγών-χοανών-καπέλων.
- Φύση των αποθέσεων (άλατα, σκουριές, οξείδια, λίπη κτλ)
- Αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον καθαρισμό των επικαθίσεων σε συνδυασμό με το να μην υποστούν φθορά και διαβρώσεις το δίκτυο εξαερισμού.

Τα χημικά θα προστίθενται σταδιακά με συνεχή έλεγχο του διαλύματος (έλεγχος αλκαλικότητας, οξύτητας κτλ) για την καλύτερη προστασία του εξοπλισμού. Μετά την εξουδετέρωση, θα ακολουθήσει ξέπλυμα με νερό και το ΡΗ του διαλύματος θα ρυθμιστεί στο ΡΗ=7 (ουδέτερο).

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία του δικτύου εξαερισμού μετά το τέλος των καθαρισμών.

Ο Ανάδοχος θα τηρήσει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία καθώς τα χημικά που θα χρησιμοποιηθούν ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων (hazardous). Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τη μέγιστη προσοχή και να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα των χημικών προϊόντων και του χημικού καθαρισμού καθώς και την ακεραιότητα της κατασκευής των δικτύων εξαερισμού.

Η όλη επικινδυνότητα της διαδικασίας του χημικού καθαρισμού απαιτεί συνεχή παρακολούθηση όλων των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 8

Ρύθμιση και θέση σε λειτουργία των ανεμιστήρων-συστήματος εξαερισμού, χοανών-αεραγωγών απαγωγής αέρα.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά.

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Προστασία γενικής φύσεως :

Στον χώρο εργασίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο των απολύτως απαραίτητων με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία εργαζομένων, οι οποίοι θα τηρούν με σχολαστικότητα όλες τις διατάξεις περί ασφαλείας των εργαζομένων (εξοπλισμός, ένδυση κλπ). Επίσης κατά την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι ενέργειες βάση των ισχυόντων διατάξεων.

Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την εκτέλεση των εργασιών να προκληθεί η μικρότερη δυνατή όχληση στους ενοίκους και εργαζομένους του ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα διαμορφωθεί μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση του ιδρύματος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί για την ασφάλεια των περιθαλπομένων από τα εργαλεία-υλικά και υλικά καθαρισμών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες, ώστε να μην υπάρχει τραυματισμός ή φθορά των μηχανημάτων.

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του δικτύου του εξαερισμού ο Ανάδοχος θα προστατέψει τα υπάρχοντα μηχανήματα των μαγειρείων (κουζίνες, βραστήρες κτλ), το δάπεδο και τους πάγκους με κυματοειδές χαρτί προστασίας (οντουλέ) ή με ανάλογο υλικό μετά από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του ιδρύματος.

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα επισκεφτούν τον χώρο των μαγειρείων και θα λάβουν γνώση όλων των εργασιών πριν τη διαδικασία των προσφορών.

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα των υλικών (πιστοποιητικά CE υλικών-εξοπλισμού) καθώς και την ακεραιότητα των εργασιών αποκατάστασης του εξαερισμού και της κεραμοσκεπής των μαγειρείων πλησίον των σημείων εξαερισμού.

Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, αστοχία υλικού, κακοτεχνίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικό τεχνίτη για να αντικαταστήσει-επισκευάσει την εκάστοτε ζημία χωρίς καμία επιπλέον χρέωση υλικού ή εργασίας για το ίδρυμα. Όλα τα υλικά που θα αποξηλωθούν-αντικατασταθούν θα μεταφερθούν από τον Ανάδοχο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία του ιδρύματος. Η αποξήλωση των υφιστάμενων ανεμιστήρων-κινητήρων είναι μέσα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους των εργασιών και των υλικών που αναγράφονται σε όλα τα άρθρα της προηγούμενης παραγράφου κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρέχει χωρίς χρέωση εργασίες-υλικά επισκευής και αποκατάστασης τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν.

Ε. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την ημέρα του διαγωνισμού, Παρασκευή 22.4.2016, οι δικαιούμενοι λαμβάνουν γνώση μόνον των προσφορών που κατατέθηκαν.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε χρονικό διάστημα πενήντα ημερών (50) μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή, και την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

- ✓ Ασφαλιστική ενημερότητα
- ✓ Φορολογική ενημερότητα

Το τιμολόγιο βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Κέντρο.

Το Κέντρο δεν ευθύνεται σε καθυστέρηση εξόφλησης του τιμολογίου που δεν οφείλεται σ'αυτό.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkp-km.gr (με το έντυπο της οικ. προσφοράς & την Υ.Δ.) & στο www.eprocurement.gov.gr.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συλβάνα Καρασαββίδου

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 15^{ης}/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

A/A	Είδος Εργασίας	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
1	Προμήθεια και αντικατάσταση μηχανήματος εξαερισμού (με μοτέρ με inverter ισχύος 4hp)	Τεμ.	1		
2	Ηλεκτρολογικές συνδέσεις	ΚΑ			
3	Προμήθεια και αντικατάσταση μηχανήματος εξαερισμού (με μοτέρ ισχύος 2hp)	Τεμ.	1		
4	Αντικατάσταση αγωγών από τους ανεμιστήρες προς το εξωτερικό περιβάλλον, στεγανοποίηση τους, αποκατάσταση σκεπής	m	5		
5	Αντικατάσταση ρελέ με θερμικό 3Χ25Α	Τεμ.	1		
6	Μετακίνηση χοάνης αυτόματου φούρνου	ΚΑ			
7	Χημικός καθαρισμός και συντήρηση αεραγωγών	m	40		
8	Ρύθμιση και θέση σε λειτουργία ανεμιστήρων-συστήματος εξαερισμού	ΚΑ			
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 23%	
				ΣΥΝΟΛΟ	

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος .
- Αποδέχομαι τους όρους της υπ' αρ. 15^{ης}/2016 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τις εργασίες εξαερισμού των μαγειρειών του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων».
- Κατά την τελευταία 5ετία έχω εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά & ποιοτικά) σχετικά με το υπόψη έργο.
- Τηρώ τους κανόνες ασφάλειας στην εργασία και λαμβάνω όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

