



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΝΠΔΔ -

Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θεσ/νίκη



ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσ/νίκη 22.1.2015

Αρ. Πρωτ. 272

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίες: Πολυζωίδης Σταύρος
Τηλ. 2313-022634.
Fax. 2313-000703.
e-mail: Stavros2polizoidis@yahoo.gr
Site : www.kkp-km.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2η^η/2015

Θέμα : Εργασίες βελτίωσης και καταγραφής των υφιστάμενων γεωτρήσεων του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων». **CPV 45231300-8**

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 25^η/2014, θέμα 32^ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ =61ΦΩΠΞΣΧ-ΣΒΤ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ηλεκτρονικά προσφορές για εργασίες βελτίωσης και καταγραφής των υφιστάμενων γεωτρήσεων του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» συνολικού προϋπολογισμού 5.691,00 + ΦΠΑ 23% (1.309,00) = 7.000,00 €. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών. Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται επιχειρήσεις που ασχολούνται με συντηρήσεις αντλητικών συγκροτημάτων εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων.

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον ανάδοχο για τις επί μέρους ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της βελτίωσης, καταγραφής και συντήρησης των υφιστάμενων γεωτρήσεων του ιδρύματος χρόνιων παθήσεων 'Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ'.

Πρόκειται για τις τρεις (3) γεωτρήσεις του ιδρύματος οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:

- Παλιά γεώτρηση 1 (περιστασιακή χειροκίνητη λειτουργία)
- Νέα γεώτρηση 2 (σε συνεχή αυτόματη λειτουργία)
- Γεώτρηση διοικητηρίου (εκτός λειτουργίας)

Οι εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης της παλιάς γεώτρησης καθώς και της γεώτρησης διοικητηρίου κρίνονται απαραίτητες μετά τη μείωση της παροχής νερού της νέας γεώτρησης και τις συνεχόμενες διακοπές υδροδότησης των κτιρίων. Εξαιτίας της απουσίας δικτύου ύδρευσης στην περιοχή η εκμετάλλευση όλων των υφιστάμενων γεωτρήσεων του Θ.Χ.Π.Θ. Άγιος Παντελεήμων είναι η μοναδική λύση για την ενίσχυση της υδροδότησης του ιδρύματος. Οι εργασίες αυτές θα έχουν ως σκοπό τη συνεχή επάρκεια διαθέσιμου νερού μέσω λειτουργίας της παλιάς γεώτρησης ή της γεώτρησης διοικητηρίου ακόμη και σε περίπτωση βλάβης του Η/Μ εξοπλισμού της νέας γεώτρησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Προστασία γενικής φύσεως :

Στον χώρο εργασίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο των απολύτως απαραίτητων με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία εργαζομένων, οι οποίοι θα τηρούν με σχολαστικότητα όλες τις διατάξεις περί ασφαλείας των εργαζομένων (εξοπλισμός, ένδυση κλπ). Επίσης κατά την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι ενέργειες βάση των ισχυόντων διατάξεων.

Για όλες τις εργασίες γίνεται χρήση κράνους και υποδημάτων ασφαλείας και σε εξειδικευμένες εργασίες (συγκολλήσεις κλπ) χρήση μάσκας, ωτοασπίδων, γυαλιών, γαντιών κλπ. Υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών οι εργαζόμενοι του Αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνονται και να ακολουθούν τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας του ιδρύματος.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την εκτέλεση των εργασιών να προκληθεί η μικρότερη δυνατή όχληση στους ενοίκους και εργαζομένους του ιδρύματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί και μεταφέρει επί τόπου στους χώρους εργασιών όλα τα απαραίτητα για την εκπόνηση του έργου υλικά και μικρουλικά με τις πιστοποιήσεις CE που αυτά πρέπει να φέρουν.

Επίσης αναλαμβάνει τη μεταφορά, τοποθέτηση των απαραίτητων μηχανημάτων (γερανών, μετρητικών οργάνων κτλ) για την εκτέλεση των εργασιών.

Παραδοτέα από τον ανάδοχο νοούνται γραπτώς, τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία των γεωτρήσεων, όπως συνολικό βάθος, βάθος τοποθέτησης, στάθμη ηρεμίας, στάθμη άντλησης, κρίσιμη παροχή, ωφέλιμη παροχή, ρυθμός επαναφοράς, καθώς και για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καμπύλες αντλιών, τιμές αντίστασης τυλιγμάτων και τιμές αντίστασης μόνωσης κινητήρων, αντίσταση μόνωσης καλωδίων παροχής, κατάσταση σωλήνων κλπ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να εκτελέσει όλες τις ακόλουθες εργασίες στις υφιστάμενες γεωτρήσεις και στο αντλιοστάσιο ύδρευσης.

A/A	Είδος Εργασίας	Μον.	Ποσότητα
	ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1 (ΠΑΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ)		
1	Εργασίες γερανού ανέλκυσης-καθέλκυσης σε βάθος 130 μέτρων με σωλήνες 4"	m	130
2	Καθαρισμός γεώτρησης με αέρα, δοκιμαστική άντληση, προσδιορισμός στάθμης ηρεμίας και στάθμης άντλησης, βάθος 160m	m	160
3	Καταγραφή δυνατοτήτων παροχής, έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού γεώτρησης	Κ.Α	
4	Αντικατάσταση επιφανειακών σωληνώσεων κατάθλιψης με χαλυβδοσωλήνα αφανούς ραφής 4"	m	5
5	Προμήθεια και εγκατάσταση καμπύλης γεώτρησης 90 ⁰ 4" με μούφα 1/2"	Τεμ.	1
6	Προμήθεια και εγκατάσταση φλάντζας στήριξης γεώτρησης 8"X4	Τεμ.	1
7	Προμήθεια και εγκατάσταση βάνας πεταλούδας 4"	Τεμ.	1
8	Προμήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας αντεπίστροφης 4"	Τεμ.	1
9	Προμήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόμετρου 4"	Τεμ.	1
10	Προμήθεια και εγκατάσταση μανόμετρου γλυκερίνης 0-16bar 4"	Τεμ.	1
11	Αντικατάσταση επιτηρητή ασυμμετρίας φάσεων στον ηλεκτρικό πίνακα	Τεμ.	1
12	Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση λαμαρινών οικίσκου γεώτρησης και γενική καθαριότητα χώρου	Κ.Α	
13	Αλλαγή επιλογικού διακόπτη αυτόματης λειτουργίας παλιάς ή νέας γεώτρησης με δύο νέους επιλογικούς διακόπτες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και οι δύο γεωτρήσεις ταυτόχρονα	Κ.Α	
	ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2 (ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ)		
1	Προμήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας αντεπίστροφης 2 1/2"	Τεμ.	1
2	Προμήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόμετρου 2 1/2"	Τεμ.	1
3	Προμήθεια και εγκατάσταση μανόμετρου γλυκερίνης 0-16bar	Τεμ.	1
	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ		

1	Προμήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόμετρου 3" (αντλιοστάσιο ύδρευσης)	Τεμ.	1
2	Αντικατάσταση ηχητικής σειρήνας (230V) χαμηλής στάθμης δεξαμενής αντλιοστασίου ύδρευσης	Τεμ.	1
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ			
1	Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύματος γεώτρησης διοικητηρίου	Κ.Α	
2	Εργασίες γερανού ανέλκυσης-καθέλκυσης σε βάθος 130 μέτρων με σωλήνες 2"	m	130
3	Καθαρισμός γεώτρησης με αέρα, δοκιμαστική άντληση, προσδιορισμός στάθμης ηρεμίας και στάθμης άντλησης	m	160
4	Καταγραφή δυνατοτήτων παροχής, έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού γεώτρησης	Κ.Α	
5	Προμήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόμετρου 2"	Τεμ.	1
6	Προμήθεια και εγκατάσταση μανόμετρου γλυκερίνης 0-16bar	Τεμ.	1

Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να προχωρά σε καμιά τροποποίηση, αλλαγή ή παραλλαγή των εργασιών χωρίς την έγκριση από τη διεύθυνση του Θεραπευτηρίου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Θεσσαλονίκη, στελεχωμένο με αδειούχους τεχνικούς, με δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση βλάβης.

Τέλος αντικείμενο της εργασίας είναι και η αποσύνδεση και απομάκρυνση σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου όλων των υφιστάμενων συσκευών, σωληνώσεων και εξαρτημάτων που θα αντικατασταθούν.

Η εργασία συντήρησης θα περιλαμβάνει το περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση βλαβών, που θα προκύπτουν κατά την λειτουργία τους καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

B. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΙΑ	Είδος Εργασίας	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1 (ΠΑΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ)					
1	Εργασίες γερανού ανέλκυσης-καθέλκυσης σε βάθος 130 μέτρων με σωλήνες 4"	m	130		
2	Καθαρισμός γεώτρησης με αέρα, δοκιμαστική άντληση, προσδιορισμός στάθμης ηρεμίας και στάθμης άντλησης, βάθος 160	m	160		
3	Καταγραφή δυνατοτήτων παροχής, έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού γεώτρησης	Κ.Α			
4	Αντικατάσταση επιφανειακών σωληνώσεων κατάθλιψης με χαλυβδοσωλήνα αφανούς ραφής 4"	m	5		
5	Προμήθεια και εγκατάσταση καμπύλης γεώτρησης 90° 4" με μούφα 1/2"	Τεμ.	1		
6	Προμήθεια και εγκατάσταση φλάντζας στήριξης γεώτρησης 8"X4	Τεμ.	1		
7	Προμήθεια και εγκατάσταση βάνας πεταλούδας 4"	Τεμ.	1		
8	Προμήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας αντεπίστροφης 4"	Τεμ.	1		
9	Προμήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόμετρου 4"	Τεμ.	1		

10	Προμήθεια και εγκατάσταση μανόμετρου γλυκερίνης 0-16bar 4"	Τεμ.	1		
11	Αντικατάσταση επιτηρητή ασυμμετρίας φάσεων στον ηλεκτρικό πίνακα	Τεμ.	1		
12	Αποσυαρμολόγηση-συναρμολόγηση λαμαρινών οικίσκου γεώτρησης και γενική καθαριότητα χώρου	Κ.Α			
13	Αλλαγή επιλογικού διακόπτη αυτόματης λειτουργίας παλιάς ή νέας γεώτρησης με δύο νέους επιλογικούς διακόπτες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και οι δύο γεωτρήσεις ταυτόχρονα	Κ.Α			
ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2 (ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ)					
1	Προμήθεια και εγκατάσταση βαλβίδας αντεπίστροφης 2 1/2"	Τεμ.	1		
2	Προμήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόμετρου 2 1/2"	Τεμ.	1		
3	Προμήθεια και εγκατάσταση μανόμετρου γλυκερίνης 0-16bar	Τεμ.	1		
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ					
1	Προμήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόμετρου 3" (αντλιοστάσιο ύδρευσης)	Τεμ.	1		
2	Αντικατάσταση ηχητικής σειρήνας (230V) χαμηλής στάθμης δεξαμενής αντλιοστασίου ύδρευσης	Τεμ.	1		
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ					
1	Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύματος γεώτρησης διοικητηρίου	Κ.Α			
2	Εργασίες γερανού ανέλκυσης-καθέλκυσης σε βάθος 130 μέτρων με σωλήνες 2"	m	130		
3	Καθαρισμός γεώτρησης με αέρα, δοκιμαστική άντληση, προσδιορισμός στάθμης ηρεμίας και στάθμης άντλησης	m	160		
4	Καταγραφή δυνατοτήτων παροχής, έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού γεώτρησης	Κ.Α			
5	Προμήθεια και εγκατάσταση φλαντζωτού υδρόμετρου 2"	Τεμ.	1		
6	Προμήθεια και εγκατάσταση μανόμετρου γλυκερίνης 0-16bar	Τεμ.	1		
					ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
					ΦΠΑ 23%
					ΣΥΝΟΛΟ

Γ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνει σε χρονικό διάστημα πενήντα ημερών μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή, και την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

- ✓ Ασφαλιστική ενημερότητα
- ✓ Φορολογική ενημερότητα

Το τιμολόγιο βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Κέντρο.

Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :

Kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com μέχρι την 2.2.2015 & ώρα 23:59

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν Υ.Δ. στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι :

- ✓ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
- ✓ Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- ✓ Ότι κατά την τελευταία 5ετία έχουν εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά & ποσοτικά) σχετικά με το υπόψη έργο.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkp-km.gr (με την υπεύθυνη δήλωση) & στο www.eprocurement.gov.gr.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συλβάνια Καρασαββίδου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος .
- Αποδέχομαι τους όρους της υπ' αρ. 2^{ης}/2015 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την βελτίωση των υφισταμένων γεωτρήσεων στο Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων»
- Κατά την τελευταία 5ετία έχω εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά & Ποιοτικά) σχετικά με το υπόψη έργο.

(4)

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

