πτώση πίεσης από το ρυθμιστή R1 μέχρι τον λέβητα θέρμανσης

		DN	Di	A	L	Q	ρ	V	u	Re	ξτ	ζ	Δρσ	Δρτ	
			[m]	[m2]	[m]	[kW]	[kg/m3]	[m3/h]	[m/s]	-	-	-	[Pa]	[Pa]	
A27	σύνδεση	DN 65	0.0689	0.003728		780.0	0.79	89.7	6.68			0.2		3.5	
A27A28	σωλήνας	DN 65	0.0689	0.003728	0.5	780.0	0.79	89.7	6.68	32873	0.037		4.7		
A28	VPS	DN 65	0.0689	0.003728		780.0	0.79	89.7	6.68			2		35.2	
A28A28B	σωλήνας	DN 65	0.0689	0.003728	0.2	780.0	0.79	89.7	6.68	32873	0.037		1.9		
A28B	σύνδεση	DN 65	0.0689	0.003728		780.0	0.79	89.7	6.68			0.2		3.5	
							Απώλειες σε σωλήνες					**ΣΔρσ=**	**6.6**		**Pa**
πίεση 25 mbar		**Q=780 kW**		**μήκος L=**	**0.7**	**m**	**Απώλειες τοπικές**					**ΣΔρτ=**		**42.3**	**Pa**
		η=0.87									**Σολ =**	**ΣΔρσ+ΣΔρτ**		**48.9**	**Pa**
	Hi=10 kWh/Nm3						**Άνωση**	**H =**	**0.0**	**m**		**Δραν =**		**0.0**	**Pa**
	ρn=0.79 kg/m3														
	v=14x10-6 m2/s							**Δp =**	**48.9**	**Pa =**					
	k=0.5 mm						**ή**	**Δp =**	**0.49**	**mbar**	**<**	**2 mbar**			
									ο συντάξας						