πτώση πίεσης από το ρυθμιστή R2 μέχρι τον λέβητα θέρμανσης

		DN	Di	A	L	Q	ρ	V	u	Re	ξτ	ζ	Δρσ	Δρτ	
			[m]	[m2]	[m]	[kW]	[kg/m3]	[m3/h]	[m/s]	-	-	-	[Pa]	[Pa]	
A24	σύνδεση	DN 65	0.0689	0.003728		780.0	0.79	89.7	6.68			0.2		3.5	
A24A25	σωλήνας	DN 65	0.0689	0.003728	0.5	780.0	0.79	89.7	6.68	32873	0.037		4.7		
A25	VPS	DN 65	0.0689	0.003728		780.0	0.79	89.7	6.68			2		35.2	
A25A25B	σωλήνας	DN 65	0.0689	0.003728	0.2	780.0	0.79	89.7	6.68	32873	0.037		1.9		
A25B	σύνδεση	DN 65	0.0689	0.003728		780.0	0.79	89.7	6.68			0.2		3.5	
							Απώλειες σε σωλήνες					**ΣΔρσ=**	**6.6**		**Pa**
πίεση 25 mbar		**Q=780 kW**		**μήκος L=**	**0.7**	**m**	**Απώλειες τοπικές**					**ΣΔρτ=**		**42.3**	**Pa**
		η=0.87									**Σολ =**	**ΣΔρσ+ΣΔρτ**		**48.9**	**Pa**
	Hi=10 kWh/Nm3						**Άνωση**	**H =**	**0.0**	**m**		**Δραν =**		**0.0**	**Pa**
	ρn=0.79 kg/m3														
	v=14x10-6 m2/s							**Δp =**	**48.9**	**Pa =**					
	k=0.5 mm						**ή**	**Δp =**	**0.49**	**mbar**	**<**	**2 mbar**			
									ο συντάξας						