πτώση πίεσης από το ρυθμιστή R3 μέχρι τον λέβητα θέρμανσης

		DN	Di	A	L	Q	ρ	V	u	Re	ξτ	ζ	Δρσ	Δρτ	
			[m]	[m2]	[m]	[kW]	[kg/m3]	[m3/h]	[m/s]	-	-	-	[Pa]	[Pa]	
A21	σύνδεση	DN 65	0.0689	0.003728		780.0	0.79	89.7	6.68			0.2		3.5	
A21A22	σωλήνας	DN 65	0.0689	0.003728	0.5	780.0	0.79	89.7	6.68	32873	0.037		4.7		
A25	VPS	DN 65	0.0689	0.003728		780.0	0.79	89.7	6.68			2		35.2	
A22A22B	σωλήνας	DN 65	0.0689	0.003728	0.2	780.0	0.79	89.7	6.68	32873	0.037		1.9		
A22B	σύνδεση	DN 65	0.0689	0.003728		780.0	0.79	89.7	6.68			0.2		3.5	
							Απώλειες σε σωλήνες					**ΣΔρσ=**	**6.6**		**Pa**
πίεση 25 mbar		**Q=780 kW**		**μήκος L=**	**0.7**	**m**	**Απώλειες τοπικές**					**ΣΔρτ=**		**42.3**	**Pa**
		η=0.87									**Σολ =**	**ΣΔρσ+ΣΔρτ**		**48.9**	**Pa**
	Hi=10 kWh/Nm3						**Άνωση**	**H =**	**0.0**	**m**		**Δραν =**		**0.0**	**Pa**
	ρn=0.79 kg/m3														
	v=14x10-6 m2/s							**Δp =**	**48.9**	**Pa =**					
	k=0.5 mm						**ή**	**Δp =**	**0.49**	**mbar**	**<**	**2 mbar**			
									ο συντάξας						